



A-1120 Wien, Rosasgasse 25–27
Telefon (01) 812 53 18-0
Telefax (01) 812 53 18-5
E-mail: office@wruss.at
Web: www.wruss.at

An die
BH Korneuburg

Bankmannring 5
2100 Korneuburg

Wien, 03.07.2014
w/cw 141095
GZ: 1347

Betrifft: Grundwasserreinigung, Werksgelände der Fa. Kwizda Agro GmbH
Brunnenreihe Fetter, Hot Spot 1, Hot Spot 2 und Hot Spot 3

Stand der GW-Reinigung Ende Juni 2014

1. Folgende GW-Reinigungsanlagen sind derzeit in Betrieb:

1.1 Werksgelände Entnahmebrunnen

GW4 (KWI-08) und Löschwasserbr. 1 (KWI-32) je ca. 5,75 l/sec
Entnahmemenge gesamt im Schnitt (Zeitraum: 01.06.-30.06.2014) 11,5 l/sec
3 Aktivkohlefilter

1.2 Brunnenreihe Fetter, Entnahmebrunnen

01.06. – 30.06.2014 GW11 und GW13 je ca. 3,50 l/sec
GW 12 (01.06. – 30.06.2014) ca. 10,0 l/sec
Entnahmemenge gesamt im Schnitt 17,0 l/sec
3 Aktivkohlefilter

1.3 Hot Spot 1

Zeitraum (01.06.-30.06.2014)
Entnahmemenge gesamt im Schnitt 4,7 l/sec
Entnahmebrunnen ehemaliges EKZ-DM (EB1, NO-13) (MK_HF02)
3 Aktivkohlefilter



1.4 Hot Spot 2

Entnahmebrunnen AN-015, MK_HF05

Entnahmemenge (01.06. – 30.06.2014)

18,9 l/sec

3 Aktivkohlefilter

1.5 Hot Spot 3 EB3 im Bereich Tennisplatz

Entnahmebrunnen EB3 (AN-17) (MK_HF06)

Entnahmemenge (01.06. – 30.06.2014)

15,4 l/sec

3 Aktivkohlefilter

1.6 Kommentar zur Grundwasserreinigung

Alle fünf im Sanierungskonzept vorgeschriebenen Grundwasserreinigungsanlagen (Aktivkohlefilter) sind in Betrieb und wiesen bei allen Überprüfungen im Juni 2014 (siehe Anlage 1) eine Wasserqualität im Ablauf von Clopyralid $< 0,1 \mu\text{g/l}$ auf.

Weiters werden auch alle anderen Pflanzenschutzmittel, die mit unserer Analysenmethode mitbestimmt werden (Clopyralid, Thiamethoxam, Florasulam, Flumetsulam, Dicamba, Mecoprop, CGA353968, CGA355190, Difluorobenzoesäure, Diuron, Imidacloprid, Penconazol, Dimethomorph, Linuron), auf $< 0,1 \mu\text{g/L}$ entfernt, so sie im Grundwasser vorhanden sind.

Insgesamt wurden seit Start der Grundwasserreinigung in allen fünf Grundwasserreinigungsanlagen **3.063.128 m³** (Stand 30.06.2014) kontaminiertes Grundwasser auf einen Clopyralidgehalt von $< 0,1 \mu\text{g/L}$ gereinigt.

2. Stoffbilanz Entfrachtung per 30.06.2014

Werksgelände	1.587 g Clopyralid
Brunnenreihe Fetter	8.667 g Clopyralid
Hot Spot 1	5.964 g Clopyralid
Hot Spot 2	12.547 g Clopyralid
Hot Spot 3	7.077 g Clopyralid
Summe Entfrachtung	35.842 g Clopyralid

Neben Clopyralid werden über die Aktivkohlefilter auch andere im Grundwasser enthaltene Pflanzenschutzmittel sowie Abbauprodukte entfernt.

3. Betriebsdaten der Grundwasserreinigungsanlage

Alle Grundwasserreinigungsanlagen (5) wurden im Juni mit einer Leistung von 67,2 l/sec betrieben.

Die am 16.06.2014 bestimmte Entfrachtung an Clopyralid liegt bei ca. 27,25 g pro Tag.



4. Berechnung der in die Donau eingebrachte Clopyralidfracht

Vom 01.06. – 05.06.2014 wurden folgende Brunnen bepumpt:
GW26, 15 l/sec; KWK-Br. 4, 15 l/sec; GW-33, 15 l/sec und GW27, 15 l/sec.
Die abgeleitete Grundwassermenge betrug 60 l/sec.

Im Zeitraum vom 06.06. – 30.06.2014 wurden folgende Brunnen bepumpt:
GW26, 15 l/sec; GW-27, 20 l/sec; KWK-Br. 4, 15 l/sec; KWK-Br. 3, 7 l/sec; Feuerlöschteich
7 l/sec und GW-33, 15 l/sec.
Die abgeleitete Grundwassermenge betrug 79 l/sec.

Das ergab eine Tagesfracht am 16.06.2014 von 38,10 g Clopyralid die in die Donau
eingebracht wurde. Die Verdünnung in der Donau beträgt bei der derzeitigen Wasserführung
der Donau von $> 1.630 \text{ m}^3/\text{sec}$ 1:20.000. Das ergibt nach Verdünnung, in der Donau eine
Clopyralidkonzentration von $0,0003 \text{ } \mu\text{g/l}$, das entspricht einem 333stel des
Trinkwassergrenzwertes.

5. Kontrolle der GW-Reinigungsanlagen im Juni 2014

Der Ablauf der GW-Reinigungsanlagen wird regelmäßig auf die Einhaltung der
Trinkwassergrenzwerte überprüft.
Die Proben werden mittels LCMS/MS nach Anreicherung über Online SPE analysiert.

Als interne Standards werden verwendet: Thiamethoxam D4, Dicamba D3, Atrazin D5,
Diuron D6, Mecoprop D3.

Die Nachweisgrenze für die Einzelsubstanzen liegt bei 25 ng/L. Die Bestimmungsgrenze liegt
bei 50 ng/L. Ergebnisse $< 25 \text{ ng/l}$ werden mit n.n. bezeichnet. Ergebnisse zwischen
Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze werden mit $< 50 \text{ ng/l}$ bezeichnet.

Die Analysenergebnisse, des gereinigten Grundwassers nach den Aktivkohleanlagen, sind in
Anlage 1 zusammengestellt.

Dieses Schreiben besteht aus drei Seiten und einer Anlage und darf nur vollinhaltlich, ohne Weglassung oder Hinzufügung veröffentlicht
werden. Soll er auszugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung des Gutachters einzuholen.

Verteiler:
- Akt,
- Bericht

Anlage:
- Kontrolle der GW-Reinigungsanlagen Juni 2014

Univ. Prof. iR. DI Dr. W. Wruss


ESW Consulting WRUSS
Ziviltechnikergesellschaft m. b. H.
A-1120 Wien, Rosasgasse 25-27
Tel. 812 53 18-0 - Fax DW 5 [01]

Kontrolle der GW-Reinigungsanlagen Juni 2014

**UMWELT
TECHNOLOGIE**


Tresdorfergraben

int. Nr.:	Probenahmedatum	Clopyralid	Thiamethoxam	Florasulam	Flumetsulam	Dicamba	CGA353968	CGA355190
141446/7	03.06.2014	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n
141518/14	10.06.2014	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n
141587/2	16.06.2014	n.n.	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n
141641/2	23.06.2014	n.n.	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n
141707/25	30.06.2014	n.n.	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n

Hotspot 1

int. Nr.:	Probenahmedatum	Clopyralid	Thiamethoxam	Florasulam	Flumetsulam	Dicamba	CGA353968	CGA355190
141446/11	03.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141587/4	16.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141707/4	30.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

Hotspot 2

int. Nr.:	Probenahmedatum	Clopyralid	Thiamethoxam	Florasulam	Flumetsulam	Dicamba	CGA353968	CGA355190
141431/11	02.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141446/15	03.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141471/4	04.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141487/4	05.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141518/11	10.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141585/11	16.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141638/11	23.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141707/8	30.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

Hotspot 3

int. Nr.:	Probenahmedatum	Clopyralid	Thiamethoxam	Florasulam	Flumetsulam	Dicamba	CGA353968	CGA355190
141446/19	03.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141587/6	16.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141707/12	30.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

Werksgelände

int. Nr.:	Probenahmedatum	Clopyralid	Thiamethoxam	Florasulam	Flumetsulam	Dicamba	CGA353968	CGA355190
141446/23	03.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141587/8	16.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
141707/16	30.06.2014	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

n.n = < 0.025 µg/L